

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Новочеркасск

«6» августа 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель «Заказчика», ответственный за газовое хозяйство организации **директор ООО «Управляющая компания Надежная» Комаров Е.В.** и представители **ООО «Трубочист» Гетманский А.Н. №0018**

Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в квартирах (котельных, топочных, кубовых) № 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,27,28,29,33,34,36,39,41,42,43,45,46,52,53,55,56,65,71,76,80,83,85,86,87,88,89,90,92 дома № 215 по адресу ул. Пушкинская г. Ростов-на-Дону с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) газовая плита количество 41

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество _____

Дымовой канал: сечение _____ материал изготовления _____

Вентканал: сечение 140x140 материал изготовления кирпич

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации (тяга на день проверки имеется) в квартирах № 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,27,28,29,33,34,36,39,41,42,43,45,46,52,53,55,56,65,71,76,80,83,85,86,87,88,89,90,92 на срок до: декабря 2020 г.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не обследованы:
 - по причине отсутствия жильцов в период проверки в квартирах № _____
 - по причине отказа в допуске работников ООО «Трубочист» для обследования в квартирах № 37,61,68,
 - по причине отсутствия доступа к каналам _____
3. Дымовые и вентиляционные каналы не пригодны для дальнейшей эксплуатации, а газовые приборы подлежат отключению на основании акта в квартирах № _____

Срок действия акта:

Для дымоходов:

- Сезонно работающего газоиспользующего оборудования – перед отопительным сезоном;
- Кирпичных – один раз в три месяца;
- Асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона – один раз в год;
- Отопительно-варочных печей – три раза в год (перед началом, среди отопительного сезона, а также в весеннее время);

Для вентиляционных каналов:

Не реже двух раз в год (зимой и летом);

Представитель заказчика


(подпись) ООО Комаров Е.В.
(Ф.И.О.)



Представитель ООО «Трубочист»


(подпись) Гетманский А.Н.
(Ф.И.О.)



Акт зарегистрирован за номером **500**

Дата **6.08.2020**