

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

(для многоэтажных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Новочеркасск

«6» августа 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель «Заказчика», ответственный за газовое хозяйство организации директор ООО «Управляющая компания Надежная» Комаров Е.В. и представители ООО «Трубочист» Гетманский А.Н. №0018

Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в квартирах (котельных, топочных, кубовых) № 3,9 дома № 104/29 по адресу ул. Б.Садовая. г.Ростов-на-Дону с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

Газовый прибор: тип (марка) газовая плита 2

Газовый прибор: тип (марка) _____ количество 2

Дымовой канал: сечение _____ материал изготовления _____

Вентканал: сечение 140x140 материал изготовления кирпич

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации, (тяга на день проверки имеется) в квартирах № 3,9 на срок до: декабря 2020 г.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не обследованы:
 - по причине отказа в допуске работников ООО «Трубочист» для обследования в квартирах № _____
 - по причине отсутствия доступа к каналам _____
3. Дымовые и вентиляционные каналы не пригодны для дальнейшей эксплуатации, а газовые приборы подлежат отключению на основании акта в квартирах № _____

Срок действия акта:


Для дымоходов:

- Сезонно работающего газоиспользующего оборудования – перед отопительным сезоном;

- Кирпичных – один раз в три месяца;
- Асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона – один раз в год;
- Отопительно-варочных печей – три раза в год (перед началом, среди отопительного сезона, а также в весенние время);


Для вентиляционных каналов:
Не реже двух раз в год (зимой и летом);

Представитель заказчика



Комаров Е.В.
(ф.и.о.)

Представитель ООО «Трубочист»



Гетманский А.Н.
(ф.и.о.)

Акт зарегистрирован за номером

496

Дата 6.08.2020